

ESPECIFICACIONES SERIE 382

DESCRIPCIÓN

Para garantizar un sistema compatible y correctamente integrado, todo el equipo descrito en esta sección debe ser proporcionado por el fabricante de la bomba, quien asumirá la responsabilidad total por el funcionamiento adecuado de las bombas y el equipo asociado.

RESPONSABILIDAD

Las unidades de bombeo se instalarán de acuerdo las instrucciones del fabricantes y como se muestra en los planos del contratista.

El Contratista se encargará de que el Fabricante de bombas proporcione un representante capacitado en fábrica según sea necesario con el fin de supervisar la instalación, la puesta en marcha, las pruebas finales de aceptación en campo y brindar instrucción al personal operativo del propietario sobre la operación y el mantenimiento adecuados del equipo.

ESPECIFICACIONES

Series 382

Bomba centrífuga en línea con cople dividido

Gasto: De hasta 4,500 GPM (283 LPS)
Carga: De hasta 370' (112 m)
Temperatura: De hasta 250°F (121°C)
Construcción en hierro con impulsor en bronce
Fácil cambio de sello sin necesidad de desmontar la bomba

- ✓ HVAC
- ✓ Recirculación de Condensados

Fabricado en
México por PÍCSA®

