

ESPECIFICACIONES SERIE 831

DESCRIPCIÓN

Para garantizar un sistema compatible y correctamente integrado, todo el equipo descrito en esta sección debe ser proporcionado por el fabricante de la bomba, quien asumirá la responsabilidad total por el funcionamiento adecuado de las bombas y el equipo asociado.

RESPONSABILIDAD

Las unidades de bombeo se instalarán de acuerdo las instrucciones del fabricantes y como se muestra en los planos del contratista.

El Contratista se encargará de que el Fabricante de bombas proporcione un representante capacitado en fábrica según sea necesario con el fin de supervisar la instalación, la puesta en marcha, las pruebas finales de aceptación en campo y brindar instrucción al personal operativo del propietario sobre la operación y el mantenimiento adecuados del equipo.

ESPECIFICACIONES

Series 831

Diseño NFPA-20
Potencias de 20, 30, 40 HP A 3500 RPM, 50 HP a 3000 RPM turbo cargado
Tanque combustible y otros accesorios disponibles
Motor enfriado por aire por medio de radiador, motor enfriado por agua por medio de intercambiador
Para uso comercial e industrial

Fabricado en
México por PÍCSA®

