

ESPECIFICACIONES SERIE 342

DESCRIPCIÓN

Para garantizar un sistema compatible y correctamente integrado, todo el equipo descrito en esta sección debe ser proporcionado por el fabricante de la bomba, quien asumirá la responsabilidad total por el funcionamiento adecuado de las bombas y el equipo asociado.

RESPONSABILIDAD

Las unidades de bombeo se instalarán de acuerdo las instrucciones del fabricantes y como se muestra en los planos del contratista.

El Contratista se encargará de que el Fabricante de bombas proporcione un representante capacitado en fábrica según sea necesario con el fin de supervisar la instalación, la puesta en marcha, las pruebas finales de aceptación en campo y brindar instrucción al personal operativo del propietario sobre la operación y el mantenimiento adecuados del equipo.

ESPECIFICACIONES

Series 342

Bomba vertical de acoplamiento directo,
de una sola etapa

Gasto: De hasta 3000 GPM (189.2 LPS)

Carga: De hasta 370' (112 m)

Temperatura: De hasta 300°F (149°C)

- ✓ Circuitos de Agua Helada
- ✓ Calefacción y Aire Acondicionado
- ✓ Torres de Enfriamiento
- ✓ Sistemas Hidroneumáticos
- ✓ Sistema Contra Incendio

Fabricado en
México por PICSA®

